

FO.703.004

Lerma, Edo. de México a 20 de Septiembre del 2017

INSTITUTO INTEGRAL DE EDUCACIÓN INFANTIL MURILLO, S.C.
CALLE HIDALGO PONIENTE No. 25, COL. CENTRO,
LERMA, ESTADO DE MÉXICO.

ASUNTO: DICTAMEN TÉCNICO No. INST. APROV-09/17-0790
INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS
L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 84, 85, 86, 87 y demás relativos de la **Ley Federal sobre Metrología y Normalización** y su Reglamento y a la **Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMG-2004 "INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN"**, publicada el 2 de diciembre del 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Ud.:

MANIFIESTO

Que he revisado la instalación de aprovechamiento de Gas L.P. Clase "C" de la empresa denominada: **Instituto Integral de Educación Infantil Murillo, S.C.**, ubicada físicamente en: **Calle Hidalgo Poniente no. 25, Colonia Centro, Lerma, Estado de México.**

Datos del Tanque de Almacenamiento

No. Económico	Capacidad (lts)	Fabricante	Año de Fabricación	No. de Serie
1	300	CYTSA	05 - 2009	553

Aparatos de Consumo.

Instituto Integral de Educación Infantil Murillo, S.C.	TIPO	CANTIDAD	CONSUMO UNITARIO	CONSUMO TOTAL
Parrilla de tres quemadores	Restaurante	1	0.5996 m ³ /hr.	0.5996 m ³ /hr.
Estufa de 4 quemadores con horno	Restaurante	1	0.4859 m ³ /hr.	0.4859 m ³ /hr.
Calentador de agua 110 litros	Almacenamiento	2	0.2774 m ³ /hr.	0.5548 m ³ /hr.
				1.6403 m ³ /hr.


Así mismo, le informo que el usuario: **Instituto Integral de Educación Infantil Murillo, S.C.**, ha sido informado que cualquier modificación en las instalaciones aprobadas por medio de este instrumento que se pretenda llevar a cabo, deberá ser previamente sometida a la consideración de la Unidad de Verificación Responsable en la Materia de Gas L.P. y que sea realizada por personal competente y autorizado, y en consecuencia:

DICTAMINO

Que la instalación de aprovechamiento de Gas L.P. Clase "C" de la empresa denominada: **Instituto Integral de Educación Infantil Murillo, S.C.**, ubicada físicamente en: **Calle Hidalgo Poniente no. 25, Colonia Centro, Lerma, Estado de México**, cumple con los requerimientos de la **Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMG-2004 "INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN"**, publicada el 2 de diciembre del 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

No se encontraron fugas o desperfectos que pongan en peligro la operación normal de las instalación de aprovechamiento de Gas L.P.; por lo que puede ser operado sin riesgo, quedando aprobada tal y como se encuentra actualmente.

PROTESTO LO NECESARIO



Ing. Marco Antonio Anaya Reyes
CED. PROF. 1498056 DGP-SEP
Unidad de Verificación en Materia de Gas L.P.
No. de Registro UVSELP 054-C
Secretaría de Energía