

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/092016

Metepec Estado de México. a 20 de Septiembre de 2017.

C. Mario Guadalupe Alva García
Representante Legal del
"INSTITUTO EDUCATIVO
LA CASITA DEL SABER, S.C." IMSS No. U-842
Av. Cinco No.532 Col. San Jose la Pila C.P. 52149
Metepec, Estado de México

Dictamen No.696 / 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, fracción I, II, III y IV Y Artículos 84,85,86 y 87 de La Ley Federal de Metrología y Normalización, publicado el 18 de Diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

-MANIFIESTO-

Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el temblor del 19 de Septiembre de 2017 causo algún daño a la instalación de GAS L.P.; , **clase B** que consiste en **01 Recipiente de Gas L.P. estacionario** con una capacidad de **500** litros de agua, marca **CYTSA**, serie **J-1795**, año de fabricación de **05-2009**; NOM. **012/3-SEDG-2003**, propiedad de **INSTITUTO EDUCATIVO LA CASITA DEL SABER, S.C. IMSS No.U-842**, Giro de **Guardería para educación maternal y preescolar**, RFC: **IEC-961025-N47**, Ubicada en **Av. Cinco No.532 Col. San José la Pila Metepec, Estado de México**; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. **AL APLICAR SOLUCION JABONOSA NO SE DETECTARON FUGAS DE GAS L.P. EN LAS INSTALACIONES.**

Así mismo le informo a usted, qué cualquier modificación qué se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P, y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

- DICTAMINO -

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., del **"INSTITUTO EDUCATIVO LA CASITA DEL SABER, S.C." IMSS No.U-842**, propietario de la **Guardería para educación maternal y preescolar**, Ubicada en **Av. Cinco No.532 Col. San José la Pila Metepec, Estado de México**; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG- 2004 " Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción"**.

Atentamente:

Ing. Fructuoso Estrada Hernández
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.
Cédula profesional No. 325096
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

