

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION		Página	1 de 1
01		Fecha	15/ 09/2016

Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCION

Zinacantepec Estado de México. a 19 de Septiembre de 2017.

C. Maricela Pérez Quintana  
Representante Legal de la  
Guardería U-899  
"Aldea Infantil Reino de la Niñez, S.C.  
Calle Pípila No.230 Bo.de San Miguel  
Zinacantepec, Edo.de México

### Dictamen No. 689/2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68, fracción I, II, III y IV, Artículos 84,85, 86, 87 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Diciembre de 2015 y Norma Oficial Mexicana NOM- 004-SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

### **-MANIFIESTO-**

Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el Sismo sucedido el 19 de Septiembre de 2017 causo daño a la instalación de GAS L.P. , clase B que consiste en 1 tanque de Gas L.P. estacionario con una capacidad de 300 litros de agua, marca ARMEBE, serie B3662, año de fabricación de 08- 09, NOM: 012/3-SEDG-2003; propiedad de Guardería "Aldea Infantil Reino de la Niñez, S.C., Giro de Guardería U-899, RFC: AIR-030811- S58 ubicada en Calle Pípila No.230 Bo.de San Miguel Zinacantepec , Edo.de México ; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. **NO SE DETECTARON FUGAS DE GAS EN LA INSTALACION DE GAS L.P.; NO HUBO DAÑOS A LA BASE DEL RECIPIENTE DE GLP.**

Así mismo le informo a usted, qué cualquier modificación que se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P, y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

### **- DICTAMINO -**

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., de la empresa Guardería Aldea Infantil Reino de la Niñez, S.C. U-899 representada por C. Maricela Pérez Quintana , Ubicada en Calle Pípila No.230 Bo.de San Miguel Zinacantepec, Edo. de México, cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana **NOM-04-SEDG-2004 " Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción"** .(La vigencia del Dictamen es de 01 Año)

Atentamente,

Ing. Fructoso Estrada Hernández  
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.  
Cedula profesional No. 325096  
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

