


|                                                                                   |                                                                                                                                 |                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|  |                                                                                                                                 | UNIDAD DE VERIFICACIÓN<br>HUGO GONZÁLEZ REYES |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | Formato                                       | F-POP-UV-06/4 |
|                                                                                   |                                                                                                                                 | Revisión                                      | 1             |
| FOLIO                                                                             | DICTAMEN DE INSTALACIONES PARA LA NOM-004-SEDG-2004.<br>"INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.<br>DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN" | Página                                        | 1 de 1        |
| NO-004-1704-17                                                                    |                                                                                                                                 | Fecha<br>Formato:                             | 03/09/2016    |

Toluca, Estado de México, a 20 de septiembre de 2017.

Con base en la verificación realizada el día 20 de septiembre de 2017.

CENTRO DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA INFANTIL DEL BOSQUE S.C.

Representante.

Presente.

### - MANIFIESTO -

De acuerdo a la solicitud para realizar una revisión de la integridad de la instalación de aprovechamiento y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de Julio de 1992 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996 y la del 20 de Mayo de 1997, y a la **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEDG-2004** "Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el Jueves 2 de diciembre de 2004, y basado en el numeral 8. Prueba de Hermeticidad, 8.1.3, aplicación de solución jabonosa, se procedió realizar una revisión de la instalación de aprovechamiento de Gas L.P. "CLASE C" propiedad de CENTRO DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA INFANTIL DEL BOSQUE S.C., establecimiento con giro GUARDERÍA UBICADO en: AV. HERIBERTO ENRIQUEZ No. 719, COL. EMILIANO ZAPATA, C.P. 50190, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. y la cual cuenta con una tubería en baja presión regulada, la cual se encuentra en operación, se procedió a realizar la revisión de la misma, recipiente de almacenamiento, conectores de equipos de aprovechamiento y soportería.

### - DICTAMINO -

Que una vez revisado, analizado y realizado el recorrido por las instalaciones de Gas L.P. propiedad de CENTRO DE INTEGRACION Y CONVIVENCIA INFANTIL DEL BOSQUE S.C., establecimiento con giro GUARDERÍA UBICADO en: AV. HERIBERTO ENRIQUEZ No. 719, COL. EMILIANO ZAPATA, C.P. 50190, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. Esta CUMPLE con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en la norma oficial mexicana **NOM-004-SEDG-2004**, "Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P., Diseño y Construcción".

#### Cuenta con Almacenamiento.

| Recipiente | Tipo             | Capacidad | Marca | Serie | Fecha de Fabricación |
|------------|------------------|-----------|-------|-------|----------------------|
| 1          | No Transportable | 295 l.    | TATSA | H-656 | 01-2009              |

#### Aparatos de Consumo.


| Tipo                    | Marca     | Modelo          |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Cocina 6Q1H             | IEM       | 6 x 0.0719 m³/h |
| Estufón de 4 Quemadores | Comercial | 4 x 0.0999 m³/h |
| Calentador de Agua      | Magamex   | 0.2774 m³/h     |

Así mismo le informo y entero al usuario y/o sus representantes que cualquier modificación a las instalaciones aprobadas por medio de este documento, deberá ser notificado a la Unidad de Verificación para su revisión y aprobación ANTES de efectuarlas y que deben ser realizadas por personal autorizado y competente, se recomienda que los recipientes de tipo no transportables sean llenados al 85% de su capacidad como máximo por seguridad.

Vigencia del dictamen: 12 meses, en tanto se conserven las instalaciones sin cambios que afecten su integridad, ya sea por medios mecánicos, naturales, intencionales o consecuentes de actos de la naturaleza o intervención del ser humano.

Atentamente:

Ing. Hugo González Reyes  
Registro: UVSELP-166-C



Calle Gardenias No. 203, Residencial Las Flores, C.P. 50018, Toluca Estado de México. Tel. (722) 272-0641