



UNIDAD DE VERIFICACIÓN
HUGO GONZÁLEZ REYES

Formato

F-POP-UV-06/4

Revisión

1

FOLIO

DICTAMEN DE INSTALACIONES PARA LA NOM-004-SEDG-2004.
"INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN"

Página

1 de 1

Fecha
Formato:

03/09/2016

HG-004-IA-1733-17

Toluca, Estado de México, a 20 de septiembre de 2017.

Con base en la verificación realizada el día 20 de septiembre de 2017.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (GUARDERÍA No. 2)

Representante.

Presente.

- MANIFIESTO -

De acuerdo a la solicitud para realizar una revisión de la integridad de la instalación de aprovechamiento y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1° de Julio de 1992 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996 y la del 20 de Mayo de 1997, y a la **NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEDG-2004** "Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción", publicado en el Diario Oficial de la Federación el Jueves 2 de diciembre de 2004, y basado en el numeral 8. Prueba de Hermeticidad, 8.1.3, aplicación de solución jabonosa, se procedió realizar una revisión de la instalación de aprovechamiento de Gas L.P. "**CLASE C**" propiedad de **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (GUARDERÍA No. 2)**, establecimiento con giro **ESTANCIA INFANTIL**, UBICADO en: **PINO SUAREZ SUR No. 308, COL. CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 62460.** y la cual cuenta con una tubería en baja presión regulada, la cual se encuentra en operación, se procedió a realizar la revisión de la misma, recipiente de almacenamiento, conectores de equipos de aprovechamiento y soportería.

- DICTAMINO -

Que una vez revisado, analizado y realizado el recorrido por las instalaciones de Gas L.P. propiedad de **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (GUARDERÍA No. 2)**, establecimiento con giro **ESTANCIA INFANTIL**, UBICADO en: **PINO SUAREZ SUR No. 308, COL. CENTRO, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 62460.** Esta **CUMPLE** con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos en la norma oficial mexicana **NOM-004-SEDG-2004**, "Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P., Diseño y Construcción".

Cuenta con Almacenamiento.

Recipiente	Tipo	Capacidad	Marca	Serie	Fecha de Fabricación
1	No Transportable	490 l.	TATSA	H-1865	05-2009

Aparatos de Consumo.

Tipo	Marca	Modelo
1 Calentador de Agua PASO	CAL-O-REX	1.1098 m³/h
1 Calentador de Agua 200 L.	RHEEM	0.5297 m³/h
EC-6-HG 6Q y 1H	CORIAT	2.3224 m³/h

Así mismo le informo y entero al usuario y/o sus representantes que cualquier modificación a las instalaciones aprobadas por medio de este documento, deberá ser notificado a la Unidad de Verificación para su revisión y aprobación ANTES de efectuarlas y que deben ser realizadas por personal autorizado y competente, se recomienda que los recipientes de tipo no transportables sean llenados al 85% de su capacidad como máximo por seguridad.

Vigencia del dictamen: 12 meses, en tanto se conserven las instalaciones sin cambios que afecten su integridad, ya sea por medios mecánicos, naturales, intencionales o consecuentes de actos de la naturaleza o intervención del ser humano.

Atentamente:

Ing. Hugo González Reyes
Registro: UVSELP-166-C

20 SEP 2017

ING. HUGO NICOLAI GONZALEZ REYES
UVSELP 166