

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/09/2016

Toluca, Estado de México. a 20 de Septiembre de 2017.

C. Mario Urrea Palacio
Representante Legal de la empresa
HAMER & HAMER S.C. U-1463
Calle Benito Juárez No.6
Col. San Jose Guadalupe
San Mateo Oztzacatipan C.P.50200
Toluca, Estado de México

Dictamen No.700/ 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68, fracción I, II, III y IV, Artículo 84,85,86 y 87 de La Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, publicado el 30 de Abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federación y Norma Oficial Mexicana NOM- 04- SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

-MANIFIESTO-

Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el Sismo sucedido el 19 de Septiembre de 2017 causo daño a la instalación de GAS L.P. ,clase B que consiste en 1 tanque de Gas L.P. estacionario con una capacidad de 480 litros de agua, marca TATSA, serie H-248, año de fabricación de 01/ 10; propiedad de HAMER & HAMER S.C. U-1463, Giro de Guardería, RFC:H&H-040219-PU9, Ubicada en Calle Benito Juárez No.6 Col. San Jose Guadalupe San Mateo Oztzacatipan Toluca, Estado de México; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos isométrico. **SE VERIFICARON E HIICERON PRUEBAS DE FUGAS CON JABONADURA Y NO SE DETECTARON FUGAS DE GAS EN LAS INSTALACIONES DE GAS L.P.**

Así mismo le informo a usted, qué cualquier modificación qué se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P., y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

- DICTAMINO -

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., propiedad del HAMER & HAMER S.C. U-1463, Ubicada en Calle Benito Juárez No.6 Col. San Jose Guadalupe San Mateo Oztzacatipan Toluca, Estado de México; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana NOM-04-SEDG- 2004 " Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción". (La vigencia del Dictamen es hasta el 31 de Enero de 2018).

Atentamente:

Ing. Fructuoso Estrada Hernández
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.
Cédula profesional No. 325096
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

