

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/ 09/2016

Metepec Estado de México. a 20 de Septiembre de 2017.

C. Mario Guadalupe Alva García
Representante Legal del
“INSTITUTO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL SABER, S.C.” IMSS
Av. Cinco No.532-3 Col San José la Pila C.P.52149
Metepec,Estado de México

Dictamen No.695 / 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, fracción I, II, III y IV y Artículos 84,85,86 y 87 de La Ley Federal de Metrología y Normalización, publicado el 18 de Diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG- 2004 “ Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción”, publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

-MANIFIESTO-


Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el temblor sucedido el 19 de Septiembre del 2017 causó daños a la instalación de Gas L.P., **clase B** que consiste en **01 Recipiente de Gas L.P. estacionario** con una capacidad de **170.8** litros de agua, marca **TATSA**, serie **H14648**, año de fabricación de **06-2017**; NOM. **009-SESH-2011**, propiedad de **INSTITUTO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SABER, S.C, IMSS** Giro de **Guardería**, RFC: **IED- 011205-D27**, Ubicada en **Av. Cinco No.532-3 Col San José la Pila C.P.52149 Metepec, Estado de México**; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. **AL APLICARSE SOLUCION JABONOSA EN INSTALACION DE GAS L.P. NO SE DETECTARON FUGAS DE GAS EN LA INSTALACION.**

Así mismo le informo a usted, qué cualquier modificación qué se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P, y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

- DICTAMINO -

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., de **INSTITUTO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SABER, S.C, IMSS** propietario de la **Guardería**, Ubicada en **Av. Cinco No.532-3 Col San José la Pila C.P.52149 Metepec, Estado de México**; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG- 2004 “ Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción”** .

Atentamente:



Ing. Fructuoso Estrada Hernández
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.
Cedula profesional No. 325096
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

