

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: <b>INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. DISEÑO Y CONSTRUCCION</b>	Página	1 de 1
01		Fecha	15/ 09/2016

Pasteje, Estado de México a 20 de Septiembre de 2017.

**C. EDUARDO A. MARQUEZ VALDEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**GUARDERIA "CONVIVENCIA Y**  
**EDUCACION INFANTIL PASTEJE, S.C. U-900.**  
**Km.109 Carr. Panamericana México Querétaro**  
**Pasteje Jocotitlán, Estado de México**

### **Dictamen No. 693/ 2017**

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68, fracción I, II, III y IV, Artículos 84,85, 86, 87 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Diciembre de 2015 y Norma Oficial Mexicana NOM- 004-SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

### **-MANIFIESTO-**

Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., **para determinar si el Sismo sucedido el 19 de Septiembre del 2017 causo daño a la instalación de Gas L.P., clase C** que consiste en **1 tanque de Gas L.P. estacionario** con una capacidad de **295** litros de agua, marca **TATSA**, serie **H-8487**, año de fabricación de **02-2008**, Norma: **NOM-012/3-SEDG-2003**; propiedad del **GUARDERIA "CONVIVENCIA Y EDUCACION INFANTIL PASTEJE, S.C. U-900"**, Giro de **Guardería PARA LOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS**, Ubicada en **.Km.109 Carr. Panamericana México Querétaro Pasteje Jocotitlán, Estado de México**; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. **SE APLICO UNA SOLUCION JABONOSA A LAS VALVULAS DEL RECIPIENTE CON GAS L.P., TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS Y NO SE DETECTO FUGAS DE GAS.**

Así mismo le informo a usted, qué cualquier modificación que se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P, y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

### **- DICTAMINO -**

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., propiedad del **GUARDERIA "CONVIVENCIA Y EDUCACION INFANTIL PASTEJE, S.C. U-900"**, Giro de **Guardería PARA LOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS**, Ubicada en **Km.109 Carr. Panamericana México Querétaro Pasteje Jocotitlán, Estado de México**; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG-2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción"**. (La vigencia de este Dictamen es de 01 Año).

Atentamente

Ing. Fructuoso Estrada Hernández  
 Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.  
 Cedula profesional No. 325096  
 Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

