

ANEXO 7.1	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/1		<b>ACTA</b>	
REVISION	Título: ACTA DE VERIFICACION	Página	1 de 2
01		Fecha	15/09/2016


ACTA DE VERIFICACION No. 694/2017 LISTAS DE VERIFICACION No. 694/2017 DICTAMEN No. 694/2017  
CAPACIDAD: 1000 LITROS, MARCA: ARMEBE, SERIE: 12-32, AÑO FAB. 11-99, NOM: 021/3-SCFI-1993

## I.- DATOS GENERALES

EN PASTEJE, ESTADO DE MEXICO SIENDO LAS 08:00 HRS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 EL SUSCRITO C.ING.FRUCTUOSO ESTRADA HERNÁNDEZ, TELEFONO CELULAR 045 722 429 5982, UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P. CON ACREDITACION Y APROBACION No.UVSELP-065-C ME CONSTITUI EN LA EMPRESA DENOMINADA GUARDERIA CONVIVENCIA Y EDUCACION INFANTIL PASTEJE.S.C. U-902 UBICADA EN EL KM. 109 CARR.PANAMERICANA MEXICO ORO.PASTEJE JOCOTITLA, EDO. DE MEXICO CUYA ACTIVIDAD ES DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS. TELEFONO No. 722-226 08 00  
A EFECTO DE PRACTICAR VISITA DE VERIFICACION, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 68 FRACCIONES I, II, III Y IV, ARTICULOS 84, 85, 86 Y 87 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION; LA VERIFICACION SE REALIZO CON LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE EDUARDO A. MARQUEZ VALDEZ QUIEN MANIFIESTA TENER EL CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DEL IFE ANTE QUIEN LA UNIDAD DE VERIFICACION SE IDENTIFICA CON APROBACION No. UV-SELP-065-C ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION Y APROBADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMAS CON FECHA DE 15 DE JULIO DE 2016 OTORGAMIENTO SI ACTO SEGUIDO SE INICIO LA VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. ACUERDO A LA NOM-004-SEDG-2004 OBTENIENDOSE LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

## II.- DOCUMENTACION

PERMISO PARA OPERAR COMO GUARDERIA POR EL IMSS, Y UTILIZAR LA INSTALACION DE GLP PARA 01 CALENTADOR DE AGUA, UNA ESTUFA, 2 SECADORAS, UNA PARRILLA USADA EN LA COCCION DE ALIMENTOS, CON DOMICILIO QUE SEÑALA EL DICTAMEN EL KM. 109 CARR.PANAMERICANA MEXICO ORO.PASTEJE JOCOTITLA, EDO. DE MEXICO, CON UN TANQUE CON CAPACIDAD DE 1000 LITROS



ANEXO 7.1	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/1		<u>ACTA</u>	
REVISION	Título: ACTA DE VERIFICACION	Página	2 de 2
01		Fecha	15/09/2016

**SE CUENTA EN LA PLANTA CON:**

SI NO N/A

CERTIFICADO DE FABRICACION DE LOS TANQUES	(X)	( )	( )
MANUAL DE OPERACION DE LA INSTALACION	(X)	( )	( )
PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL	(X)	( )	( )
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO	(X)	( )	( )
PLAN INTERNO DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA	(X)	( )	( )
PLANO Y MEMORIAS TÉCNICO DESCRIPTIVAS DE LA INSTALACION ACTUALIZADOS.	(X)	( )	( )
PLANOS Y MEMORIAS TECNICAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS ACTUALIZADOS	(X)	( )	( )
MANUAL DE RESPUESTAS A EMERGENCIAS	(X)	( )	( )

**III.- MEDIDAS DE SEGURIDAD ACTUALES**

**1. CONSTRUCCION CIVIL**

LA CONSTRUCCIÓN SE MANTIENE EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y ESTRUCTURALES.

**2.- MECANICAS:**

- SE MANTIENEN DE ACUERDO AL PROYECTO

**3-SISTEMA CONTRA INCENDIOS**

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO, DE BIOXIDO DE CARBONO, CUENTA CON SALIDAS DE EMERGENCIAS, RUTAS DE EVACUACION, SEÑALAMIENTOS DE RUTAS DE VACUACION , SALIDAS DE EMERGENCIAS, SEÑALAMIENTOS DE PUNTOS DE REUNION, PROGRAMA ESPECIFICO DE PROTECCION CIVIL ACTUALIZADO , REALIZA SIMULACROS CONTINUAMENTE, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, DETECTORES DE HUMO, ALARMA.

**4.-SISTEMA ELECTRICO:**

INSTALACION EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, CABLEADO OCULTO SIN INSTALACIONES PROVISIONALES.

**IV.- OBSERVACIONES**

A RAIZ DEL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE REALIZARON PRUEBAS DE HERMITICIDAD UTILIZANDO JABONADURA APLICANDOLA AL RECIPIENTE, TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIS DE LA INSTLACION DE GAS L.P. Y NO SE DTECTARON FUGAS.

NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA A LAS 09:00 HRS. DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, LEIDA POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON Y QUISIERON HACERLO, FIRMANDO COMO CONSTANCIA AL CALCE Y ENTREGANDO UNA COPIA AL CLIENTE

C.EDUARDO A. MARQUEZ VALDEZ

  
C. EDUARDO A. MARQUEZ V  
EL CLIENTE

  
ING.FRUCTUOSO ESTRADA PDEZ.  
UNIDAD DE VERIFICACION

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/ 09/2016

Pasteje, Estado de México a 20 de Septiembre de 2017.

C. EDUARDO A.MARQUEZ VALDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
GUARDERIA "CONVIVENCIA Y  
EDUCACION INFANTIL PASTEJE, S.C. U-900.  
Km.109 Carr. Panamericana México Querétaro  
Pasteje Jocotitlán, Estado de México

### Dictamen No. 694/ 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68, fracción I, II, III y IV, Artículos 84,85, 86, 87 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Diciembre de 2015 y Norma Oficial Mexicana NOM- 004-SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

### **-MANIFIESTO-**

Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., para **determinar si el Sismo sucedido el 19 de Septiembre del 2017 causo daño a la instalación de Gas L.P., clase C** que consiste en **1 tanque de Gas L.P. estacionario** con una capacidad de **1,000** litros de agua, marca **ARMEBE**, serie **1232**, año de fabricación de **11-99**; Norma: **NOM-021/3-SCFI-1993**; propiedad del **GUARDERIA "CONVIVENCIA Y EDUCACION INFANTIL PASTEJE, S.C. U-900"**, Giro de **Guardería PARA LOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS**. Ubicada en **.Km.109 Carr. Panamericana México Querétaro Pasteje Jocotitlán , Estado de México**; construida de acuerdo con la memoria técnica descriptiva y planos Isométricos.**SE APLICO UNA SOLUCION JABONOSA A LAS VALVULAS DEL RECIPIENTE CON GAS L.P., TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS Y NO SE DETECTO FUGAS DE GAS.**

Así mismo le informo a usted, qué cualquier modificación que se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P., y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

### **- DICTAMINO -**

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., propiedad del **GUARDERIA"CONVIVENCIA Y EDUCACION INFANTIL PASTEJE, S.C. U-900"**, Giro de **Guardería PARA LOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS**. Ubicada en **Km.109 Carr. Panamericana México Querétaro Pasteje Jocotitlán , Estado de México**;; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG-2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción"**. (La vigencia de este Dictamen es de 01 Año).

Atentamente

Ing. Fructuoso Estrada Hernández  
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.  
Cedula profesional No. 325096  
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

