

**Ing. Miguel Ángel Ben-Hur
Anzures Vega
UVSELP 179 C**

**DICTAMEN DE VERIFICACION DEL PROYECTO DE LA
INSTALACION DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.
FV-02-03-02**

Fecha de emisión: H. Puebla, de Z., a 25 de Septiembre de 2017.

Fecha de verificación: H. Puebla, de Z., a 22 de Septiembre de 2017.

At'n: Arq. Jorge Ramírez López / Representante Legal.

Razón Social: GRUPO DE SERVICIOS PARA LA ATENCION INFANTIL Y EDUCATIVA GRUPO SAILE, S.C.

Domicilio: BOULEVARD DE LAS NACIONES MANZANA "C", LOTE 1, PARQUE INDUSTRIAL Y MAQUILADOR OAXACA 2000. C.P. 68226

Municipio / Estado: MAGDALENA APASCO ETLA, OAXACA.

UVSELP 179 C-004-449/2017.

MANIFIESTO

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Julio de 1992 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de Diciembre de 1996, 20 de Mayo de 1997, 14 de Julio de 2014 de acuerdo al artículo 38 fracción VI, 68, 70, 70-C, 74, 84, 85, 86, 87; así como del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de Enero de 1999 y a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2012, artículos 79 fracciones I y II, 87, 88; del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, artículo 22 fracciones I, XVIII, XIX, XX, XXI, XXV y las Reformas Energéticas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Octubre de 2014 y demás disposiciones legales aplicables; en mi carácter de Unidad de Verificación con acreditación vigente otorgada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA) No. UVSELP - 179 C (16UV2910) y la aprobación UVSELP 179 C de la Secretaría de Economía otorgada en el Núm. Oficio DGN.312.01.2016.4324 de fecha 29 de Noviembre de 2016 y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente:

DICTAMINO

Que el **Proyecto:** Diagrama Isométrico e Informe Técnico Descriptivo de la Instalación de Aprovechamiento CLASE C (SERVICIO), con Capacidad total de almacenamiento de Gas L.P. de: 287 L., en un recipiente no transportable de: 287 L., cuyas características son:

Marca	Fecha de Fabricación	Capacidad de Almacenamiento	No. de Serie
TATSA	02/12	287 L	H3224

Relación de aparatos de consumo, incluyendo:

Cantidad	Tipo	Marca	Modelo
1	PARRILLA	CORIAT	PC-6
2	PARRILLAS	CORIAT	PC-4
3	CALENTADORES	CAL-O-REX	G-10 AUTO

Correspondiente al presente, son CONFORME de acuerdo a los requerimientos del numeral 5.3 establecido en la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG-2004** "Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Diciembre de 2004.

Asimismo se ha informado al usuario y/o propietario que cualquier modificación al **Proyecto:** Diagrama Isométrico e Informe Técnico Descriptivo, de la Instalación de Aprovechamiento para Gas L.P. que contempla este Dictamen, es su responsabilidad, en caso de no dar aviso a la Unidad de Verificación y notificarlo a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía; para su aprobación; o a la empresa que realice el Proyecto para su revisión; dejando automáticamente inválido este dictamen.



Atentamente

ING. MIGUEL ANGEL BEN-HUR ANZURES VEGA.
UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.
ACREDITACION EMA No. UVSELP 179 C
APROBACION SE No. UVSELP 179 C

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial del presente documento sin autorización.
(NO ES VALIDO EN COPIA FOTOSTATICA O ESCANEADO SIN FIRMA AUTOGRAFA).

Rincón de los Olmos No. 51, Col. Rincón Arboledas, C.P. 72460, Puebla, Pue.

Tel. y Fax: 01222-2132603, 2222657187,

correo electrónico: anzuresvega@hotmail.com

[Handwritten signature]